

Données mensuelles rejets gazeux site de Saint-Pantaléon-de-Larche

Année 2020

Moyennes mensuelles

Paramètre		Unité	Norme	Moyenne annuelle	janv. 20	févr. 20	mars. 20	avr. 20	mai. 20	juin. 20	juil. 20	août. 20	sept. 20	oct. 20	nov. 20	déc. 20
chlorure d'hydrogène	HCl	mg/Nm <sup>3 (*)</sup>	10	6,76	6,43	6,52	6,92	7,22	6,69	6,78						
dioxyde de soufre	SO2	mg/Nm <sup>3 (*)</sup>	50	9,83	17,08	8,21	10,17	7,42	8,63	7,47						
oxydes d'azote	NOx	mg/Nm <sup>3 (*)</sup>	80	71,40	64,44	71,68	71,99	70,38	72,86	77,06						
carbone organique total	COT	mg/Nm <sup>3 (*)</sup>	10	0,29	0,24	0,09	0,13	0,19	0,36	0,74						
NH3 Cheminée		mg/Nm <sup>3 (*)</sup>	30	7,21	2,94	4,5	6,38	8,05	10,9	10,51						
poussières		mg/Nm <sup>3 (*)</sup>	10	0,23	0,18	0,26	0,2	0,21	0,23	0,27						
CO	CO	mg/Nm <sup>3 (*)</sup>	50	31,80	30,78	21,05	27,46	32,94	36,98	41,57						

(\*) sur gaz secs à 11% d'O2

Teneur en DIOXINES et FURANES - Cartouche AMESA -

Paramètre		Unité	Norme	Moyenne annuelle	N° Périodes - Dates -											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dioxines - furanes (AMESA)	PCDD/PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3 (*)</sup>	0,1	0,128483	18/11/2019	11/01/2020	07/02/2020	09/03/2020	06/04/2020	04/05/2020	02/06/2020					
					ou 11/01/2020	ou 07/02/2020	ou 09/03/2020	ou 06/04/2020	ou 04/05/2020	ou 02/06/2020	ou 01/07/2020					
					0,3228	0,4091	0,0257	0,0069	0,0045	0,0019						

(\*) sur gaz secs à 11% d'O2