

Données mensuelles rejets gazeux site de Saint-Pantaléon-de-Larche

Année 2019

Moyennes mensuelles

Paramètre		Unité	Norme	Moyenne annuelle	janv. 19	févr. 19	mars. 19	avr. 19	mai. 19	juin. 19	juil. 19	août. 19	sept. 19	oct. 19	nov. 19	déc. 19
chlorure d'hydrogène	HCl	mg/Nm ^{3 (*)}	10	6,30	6,39	5,32	5,55	4,01	4,22	6,6	6,98	7,3	7,08	6,35	8,04	7,71
dioxyde de soufre	SO2	mg/Nm ^{3 (*)}	50	7,83	8,33	11,14	11,08	7,74	5,85	7,17	8,51	5,63	8,25	6,47	6,36	7,45
oxydes d'azote	NOx	mg/Nm ^{3 (*)}	80	64,35	60,17	64,98	66,38	67,1	66,67	54,26	63,84	64,84	61,57	58,62	69,68	74,09
carbone organique total	COT	mg/Nm ^{3 (*)}	10	0,41	0,22	0,22	0,16	0,21	0,07	0,69	1,35	0,83	0,32	0,56	0,22	0,12
NH3 Cheminée		mg/Nm ^{3 (*)}	30	6,44	3,52	4,24	4,64	8,19	8,34	8,56	5,92	5,94	6,08	7,37	7,12	7,31
poussières		mg/Nm ^{3 (*)}	10	0,21	0,19	0,18	0,15	0,17	0,17	0,21	0,21	0,2	0,2	0,28	0,28	0,24
CO	CO	mg/Nm ^{3 (*)}	50	36,74	41,6	34,18	41,1	36,28	28,62	42,91	36,18	29,05	33,45	53,08	35,12	29,36

(*) sur gaz secs à 11% d'O2

Teneur en DIOXINES et FURANES - Cartouche AMESA -

Paramètre		Unité	Norme	Moyenne annuelle	N° Périodes - Dates -											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dioxines - furanes (AMESA)	PCDD/PCDF	ng I-TEQ/Nm ³	0,1	0,007352	17/12/2018	14/01/2019	11/02/2019	11/03/2019	08/04/2019	06/05/2019	03/06/2019	01/07/2019	29/07/2019	26/08/2019	23/09/2019	21/10/2019
					au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au	au
					0,00024	0,00016	0,000095	0,000041	0,000034	0,000069	0,00025	0,00033	0,000088	0,000052	0,000048	0,0797

(*) sur gaz secs à 11% d'O2

12
18/11/2019
au
16/12/2019