

## 1 - Tableau données mois rejets gaz

### Moyennes mensuelles

Paramètre	Unité	Norme	Moyenne annuelle	janv. 23	févr. 23	mars. 23	avr. 23	mai. 23	juin. 23	juil. 23	août. 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23
chlorure d'hydrogène	HCl	mg/Nm <sup>3</sup> (*)	10	7.27	8.24	7.85	6.35	6.82	6.84	7.14	7.66	6.79	7.78		
dioxyde de soufre	SO2	mg/Nm <sup>3</sup> (*)	50	4.33	5.68	5.21	3.76	4.22	4.42	3.33	4.41	2.92	5.06		
oxydes d'azote	NOx	mg/Nm <sup>3</sup> (*)	80	61.28	66.49	67.19	59.75	58.48	52.97	64.14	60.76	56.95	64.82		
carbone organique total	COT	mg/Nm <sup>3</sup> (*)	10	0.60	0.36	0.34	0.62	0.35	0.85	0.39	0.54	1.27	0.72		
NH3 Cheminée		mg/Nm <sup>3</sup> (*)	30	5.69	6.01	5.81	5.38	4.71	5.67	4.15	5.99	7.9	5.58		
poussières		mg/Nm <sup>3</sup> (*)	10	0.37	0.35	0.35	0.36	0.34	0.36	0.39	0.37	0.4	0.39		
CO	CO	mg/Nm <sup>3</sup> (*)	50	42.19	37.14	42.1	44.18	40.89	47.27	38.47	38.05	51.86	39.71		

(\*) sur gaz secs à 11% d'O2

### N° Périodes - Dates -

### Teneur en DIOXINES et FURANES - Cartouche AMESA -

Paramètre	Unité	Norme	Moyenne annuelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dioxines - furanes (AMESA)	PCDD/PCDF	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup> (*)	0.1	0.006210	12/12/2022	09/01/2023	06/02/2023	06/03/2023	03/04/2023	02/05/2023	29/05/2023	26/06/2023	24/07/2023		
					ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	
					09/01/2023	06/02/2023	06/03/2023	03/04/2023	02/05/2023	29/05/2023	26/06/2023	24/07/2023	21/08/2023		
					0.0002	0.00014	0.0013		0.0113	0.0021	0.0013	0.0232	0.0018		

(\*) sur gaz secs à 11% d'O2